



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»


Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г. Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Адрес места осуществления деятельности: 241050, г. Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Тел.8(4832)74-95-90, Факс 8(4832)74-57-95. E-mail: bgesen@mail.ru ОКПО 76373790, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325701001



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции

Евсеев Н.Ф.

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 18 » декабря 2024г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1-3488 пр

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

Дата начала проведения экспертизы: 02.12.2024.

Дата окончания проведения экспертизы: 18.12.2024.

Место проведения экспертизы: 241050, г. Брянск, пр. Ленина, д.72, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области».

Основание для проведения экспертизы: заявление ООО «Эксон» вх. №32-20/4722-2024 от 02.12.2024 г., договор возмездного оказания услуг (выполнения работ) №1460-СГМ от 02.12.2024г

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, поручение, заявления с указанием даты и регистрационного номера, входящего номера, номер и дату договора)

Мной, Боярко И.С., врачом по гигиене питания отделения гигиены питания отдела гигиены (сертификат № 0146270004703, регистрационный № 20379, дата выдачи 10 ноября 2020 г.).

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе рассмотрения представленной документации: протокол лабораторных испытаний строительных материалов (изделий) № 23145 от 17 декабря 2024г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.510827).

(указать номера, даты протоколов, сведения об ИЛЦ (наименование и номер аттестата аккредитации))

Наименование продукции: смеси бетонные на гранитном щебне, выпускаемые по ГОСТ 7473-2010.

(полное наименование продукции с указанием марки, типа, объема упаковки и т.д.)

Область применения продукции: во всех видах строительства (соответствует I классу стройматериалов), без ограничений по радиационному фактору. Разрешается транспортирование всеми видами

Настоящее экспертное заключение относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена

Ф-5-ДП 02.09.07.2024

Общее количество страниц: 2 страница: 1

транспорта как безопасного груза в радиационном отношении при выполнении следующих требований: мощность дозы гамма-излучения на поверхности тары не должна превышать 2,5 мкЗв/ч, а мощность дозы гамма-излучения на поверхности перевозящего их транспортного средства - 1 мкЗв/ч.

Организация-изготовитель: ООО «Эксон», 241518, Брянская область, Брянский район, поселок Свень-Транспортная, улица Зеленый Бор, д. 36.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, юридический адрес)

Организация-заявитель (получатель экспертного заключения): ООО «Эксон», 241518, Брянская область, Брянский район, поселок Свень-Транспортная, улица Зеленый Бор, д. 36.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, юридический адрес)

Гигиеническая характеристика продукции: в результате проведенных спектрометрических исследований по контролю удельной активности естественных (K-40, Ra-226, Th-232) радионуклидов в представленных образцах смесей бетонных на гранитном щебне установлено, что эффективная удельная активность естественных радионуклидов (Аэфф. ЕРН) не превышает допустимых уровней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам проведенной экспертизы образцов строительных материалов – смесей бетонных на гранитном щебне, выпускаемых по ГОСТ 7473-2010, установлено:

- эффективная удельная активность естественных радионуклидов соответствует нормативным требованиям для I класса строительных материалов (Аэфф.ЕРН < 370 Бк/кг).

Продукция: смеси бетонные на гранитном щебне, выпускаемые по ГОСТ 7473-2010.

(полное наименование продукции)

соответствует: требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II. Раздел 11), СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) п. 5.3.4. в части исследованных показателей.

(наименование санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов с указанием (при необходимости) разделов и пунктов)

Заключение действительно (указывается при необходимости):
до 18.12.2025г.

С экспертным заключением заказчику передан:

1. протокол лабораторных испытаний строительных материалов (изделий) № 23145 от 17 декабря 2024г.

Врач по гигиене питания
отделения гигиены питания
отдела гигиены

(должность)

(подпись)

Боярко И.С.

(ф.и.о)